

## **Komunikat w sprawie zakażeń bakteriami Legionella**

# **Komunikat w sprawie zakażeń bakteriami Legionella**

**W związku z pojawiającymi się na terenie kraju zakażeniami bakteriami legionella, Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich zachęca swoich odbiorców, zarówno zarządców budynków wielolokalowych jak i indywidualnych do przeprowadzania dezynfekcji wewnętrznych instalacji wody ciepłej poprzez okresowe podniesienie jej temperatury do ok.60°C. Utrzymywanie temperatury wody powyżej 55°C znacznie ogranicza prawdopodobieństwo namnażania się bakterii.**

**Wskazujemy jednocześnie, że bakterie z grupy legionella najintensywniej namnażają się w temperaturze wody 25 - 40°C, i nie można się nimi zarazić poprzez spożywanie wody. Dotychczasowe badania nie wskazują również na obecności bakterii legionella w wodzie zimnej.**

**Informujemy ponadto, że spółka prowadzi prewencyjną dezynfekcję sieci wodociągowej na terenie całej gminy. W związku z powyższym w wodzie zimnej dostarczanej przez naszą spółkę może być wyczuwalny zapach i smak chloru. Dawka chloru nie przekracza wartości dopuszczalnych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

\*PSSE we Wrocławiu

**Legionella**



- [Udostępnij](#)
- [Drukuj](#)
- [PDF](#)