

**Średnia wartość twardości oznaczona w wodzie z ujęć na terenie obsługiwanym przez ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich w 2025 roku**

Sieci -SUW	mgCaCO <sub>3</sub> /dm <sup>3</sup>	dH (°n stopni niemieckich)	°f (stopni francuskich)	°e (stopni angielskich)	mval/dm <sup>3</sup>	Stopień twardości
Gniechowice	110	6,18	11,00	7,69	2,20	Woda miękka
Gądów	150	8,43	15,00	10,49	3,00	Woda miękka
Kąty Wrocławskie	130	7,30	13,00	9,09	2,60	Woda miękka
Kębłowice	230	12,92	23,00	16,08	4,60	Woda średnio-twarda
Pietrzykowice	190	10,67	19,00	13,29	3,80	Woda miękka
Sadków	230	12,92	23,00	16,08	4,60	Woda średnio-twarda
Smolec	180	10,11	18,00	12,59	3,60	Woda miękka

Sieć - Stacja Uzdatniania Wody

**Miejscowości**

**Gniechowice**

Gniechowice, Wojtkowice, Krobielowice, Strzegalowice, Różaniec, Zachowice, Stradów, Czerńczyce, Kamionna

**Gądów**

Gądów, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Zybiszów, Cesarzowice, Zabrodzie, Jaskotle, Nowa Wieś Wrocławska

**Kąty Wrocławskie**

Jurczyce, Kąty Wrocławskie, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sadkówek, Sośnica, Wszemiłowice, Szymanów

**Kębłowice**

Kębłowice, Skalka, Samotwór

**Pietrzykowice**

Pietrzykowice, Rybnica, Baranowice, Bliż

**Sadków**

Sadków, Sadowice, Stoszyce, Romnów, Bogdaszowice, Małkowice

**Smolec**

Smolec, Krzeptów

**Kategorie twardości wody<sup>1</sup>**

Lp.	Stopień twardości	[mval/l]	[mgCaCO <sub>3</sub> ]	°niemieckie
1	<b>Woda bardzo miękka</b>	< 2	< 100	< 5,6
2	<b>Woda miękka</b>	2 – 4	100 – 200	5,6 – 11,2
3	<b>Woda średnio-twarda</b>	4 – 7	200 – 350	11,2 – 19,6
4	<b>Woda twarda</b>	7 – 11	350 – 550	19,6 – 30,8
5	<b>Woda bardzo twarda</b>	> 11	> 550	> 30,8

<sup>1</sup> <https://technologia-wody.pl/>