

Średnia wartość twardości wody oznaczona w wodzie z ujęć na terenie obsługiwanym przez ZGK Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich w 2026 roku

Sieć – SUW	mg CaCO ₃ /dm ³	°dH (stopnie niemieckie)	°f (stopnie francuskie)	°e (stopnie angielskie)	mval/dm ³	Stopień twardości
Gniechowice	160	8,99	16	11,19	3,2	Woda miękka
Gądów	160	8,99	16	11,19	3,2	Woda miękka
Kąty Wrocławskie	92	5,17	9,2	6,43	1,84	Woda bardzo miękka
Kębłowice	230	12,92	23	16,08	4,6	Woda średnio twarda
Pietrzykowice	210	11,8	21	14,69	4,2	Woda średnio twarda
Sadków	230	12,92	23	16,08	4,6	Woda średnio twarda
Smolec	200	11,24	20	13,99	4	Woda średnio twarda

Miejscowości zasilane z poszczególnych SUW

Gniechowice:

Czerńcice, Gniechowice, Kamionna, Krobielowice, Różaniec, Stradów, Strzeganowice, Wojtkowice, Zachowice

Gądów:

Cesarzowice, Gądów, Jaskotle, Mokronos Dolny, Mokronos Górny, Nowa Wieś Wrocławska, Zabrodzie, Zybiszów

Kąty Wrocławskie:

Jurczyce, Kąty Wrocławskie, Kilianów, Kozłów, Nowa Wieś Kącka, Pełcznica, Sadków, Sośnica, Szymanów, Wszemiłowice

Kębłowice:

Kębłowice, Samotwór, Skalka

Pietrzykowice:

Baranowice, Bliż, Pietrzykowice, Rybnica

Sadków:

Bogdaszowice, Małkowice, Sadków, Sadowice, Stoszyce, Romnów

Smolec:

Krzepków, Smolec

Kategorie twardości wody¹

Lp.	Stopień twardości	[mval/l]	[mg CaCO ₃ /dm ³]	°dH
1	Woda bardzo miękka	< 2	< 100	< 5,6
2	Woda miękka	2 – 4	100 – 200	5,6 – 11,2
3	Woda średnio twarda	4 – 7	200 – 350	11,2 – 19,6
4	Woda twarda	7 – 11	350 – 550	19,6 – 30,8
5	Woda bardzo twarda	> 11	> 550	> 30,8
5	Woda bardzo twarda	> 11	> 550	> 30,8

^[1] <https://technologia-wody.pl/>