Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław
CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII
LABORATORIUM BADANIA WODY I ŚCIEKÓW
ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwór

AB 1800

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 12152/26/M z dnia 13.10.2026

Klient (nazwa i adres): ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. 1 MAJA 26B, KĄTY WROCŁAWSKIE	
Numer sprawy/zlecenia: 049910/26	**Data sprawy/zlecenia:** 09.10.2026

Przedmiot pobierania/badań: woda do spożycia	**Miejsce pobrania próbki:** - -, MOKRONOS DOLNY Mokronos Dolny. Świetlica ul. Stawowa 48a , punkt poboru wody
Próbkobiorca: Pracownik Laboratorium MPWiK - Górnik Dariusz	**Data pobrania:** 10.10.2026 10:55
Metoda pobierania: PN-EN ISO 19458:2007 (Z,A)	**Rodzaj próbki:** próbka jednorazowa - pobieranie ręczne
Nr identyfikacyjny próbki: 12152/26	**Stan dostarczonej próbki:** Stan próbki odpowiedni do badań
Miejsce wykonania badań: Pracownia Mikrobiologiczna ul. Starodworska 100, 50-458 Mokry Dwór	

Data przyjęcia próbki:	Data rozpoczęcia badań:	Data zakończenia badań:
10.10.2026	10.10.2026	13.10.2026

WYNIKI/REZULTATY BADAŃ ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO POBRANEJ PRÓBKI

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Parametr (status badania)	Wynik [niepewność]/ rezultat	Jednostka	Metoda badawcza	Wartość dopuszczalna	Dodatkowe informacje
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli (Z,A,R)	0[1)]	NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0[2)]	Granica wykrywalności 1 jtk/100 ml
Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli (Z,A,R)	0[1)]	NPL/100 ml	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	0[2)]	Granica wykrywalności 1 jtk/100 ml
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 godz. (Z,A,R)	22 [13;36][1)]	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	Bez nieprawidłowych zmian. Zalecana wartość do 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta[2)]	Granica wykrywalności 1 jtk/ml
Liczba enterokoków jelitowych (Z,A,R)	0[1)]	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0[2)]	Granica wykrywalności 1 jtk/100 ml

Uwagi:
[1)] Niepewność podano jako niepewność złożoną oszacowaną metodą całościową, zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 - współczynnik rozszerzenia k = 2; poziom ufności 95%; dla wyniku wyrażonego jako 0 oraz „nie wykryto" niepewności nie podaje się
[2)] Podstawa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wyniki autoryzował: **Jarczak Wioletta**

Z - metoda badawcza objęta zgłoszeniem do centralnej ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prowadzonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego (nr ewidencyjny laboratorium: Z/DS/000001)
A - badania objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 1800
R - badanie wykonane metodą referencyjną wskazaną w przepisie prawa

Plany/harmonogramy i instrukcje pobierania dostępne są w siedzibie Laboratorium; dane dotyczące próbki mogące mieć wpływ na ważność wyników (obiekt badań, miejsce pobrania) zostały podane przez Klienta; wszystkie informacje dotyczące wyników badań wymagane przez normy przedmiotowe, a nieuwzględnione na sprawozdaniu są dostępne do wglądu w laboratorium.Daty wykonywania poszczególnych badań są identyfikowalne w zapisach Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
Klient ma prawo do zgłoszenia skargi.
Skargi rozpatrywane są zgodnie z procedurą WL09 Zasady rozpatrywania skarg dotyczących działalności laboratoryjnej.
Ze względu na charakter próbek, nie ma możliwości powtórzenia badań na tym samym materiale.

Zatwierdził: **Jarczak Wioletta**

Podpisano przez/ Signed by:
WIOLETTA
JARCZAK
Data/ Date: 13.10.2026 10:11
mSzafir

KONIEC SPRAWOZDANIA